



ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEŃ

1. Zawór kulowy mufowy gwintowany Dn50mm	3szt.
2. Ciepłomierz SHARKY 775 , Dn25, Q=6,0m ³ /h	1szt.
3. Filtr siatkowy Dn50mm, gwintowany	2szt.
4. Czujnik ciepła licznika ciepła	1szt.
5. Zawór STAD Dn40mm, gwintowany	1szt.
PI Manometr tarczowy z kurkiem man., 0-0,6MPa	3szt.
TI Termometr słupkowy 1/2", 0-100°C	2szt.

Format: A-4	ZLECAJĄCY: Zarząd Budynków Mieszkalnych 32-600 Oświęcim ul. Bema 12	Projektował:	Podpis:	Data:
Skala: ----	Projekt Budowlany Budowa przyłącza zewnętrznej instalacji c.o. z układem pomiarowo-rozliczeniowym w budynku ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcimiu	inż. Wiesław Mizia upr. 134/89		IX 2012
Schemat głównego układu pomiarowego			03/ZBM-12/PB	