

SZAFKA S-2

- Podliczniki Sienkiewicza 2

Sienkiewicza 2


Sienkiewicza 3

Sienkiewicza 7

Sienkiewicza 11

Sienkiewicza 12


Sienkiewicza 13



SPECYFIKACJA

- | | |
|--|---------|
| 1. Ciepłomierz ultradźwiękowy, Dn 15, Q=1,0 m/h, typ Sharky 775 firmy Hydrometer z modulem wewn.HYDRO-RADIO – montaż Dostawca ciepła | szt. 6 |
| 2. Zawór kulowy odcinający Dn 25mm ,gwintowany | szt. 18 |
| 3. Zawór regulacyjny STAD, Dn 15mm | szt. 6 |
| 4. Kolektory stalowe Dn 40mm, zasilanie i powrót | szt. 2 |
| 5. Trójnik instalacyjny czujnika temp. powrotu | szt. 6 |
| 6. Zawór spustowy kulowy Dn 15mm z końcówką na węża | szt. 2 |
| 8. Szafa zamykana z blachy stalowej | szt. 1 |
| 9. Złącze równoprzelotowe Dn 25mm | szt. 18 |
| 10. Złączka redukcyjna odp.srednicy Dn 25mm | szt. 18 |
| 11. Złączka odpowiedniej srednicy | szt. 6 |
| 12. Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym 1/2" | szt. 2 |

PRZEKRÓJ A-A



Format: A-3	ZLECAJĄCY: Zarząd Budynków Mieszkalnych 32-600 Oświęcim ul. Bema 12	Projektował:	Podpis:	Data:
Skala: ----	Projekt Budowlany Budowa przyłącza zewnętrznej instalacji c.o z układem pomiarowo-rozliczeniowym w budynku ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcimiu	inż. Wiesław Mizia upr. 134/89		IX 2012
	Szafka S-2 z układami pomiarowo-rozliczeniowymi (podliczniki)		06/ZBM-12/PB	