

Legenda:

C1- centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła VS-15-R-PHC-T firmy VTS
z nagrzewnicą (Qn=12,61kW) i chłodnicą (Qch=8,6kW) o wydajności 1740m3/h; masa ok. 350kg;

C2- centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła VS-15-R-PHC-T firmy VTS
z nagrzewnicą (Qn=10,52kW) i chłodnicą (Qch=7,3kW) o wydajności 1740m3/h; masa ok. 350kg;

——— – instalacja wody lodowej – zasilanie
——— – instalacja wody lodowej – powrót

——— – instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie
——— – instalacja centralnego ogrzewania – powrót

ZMI20 – Zawór 3–drogowy z siłownikiem
ZKK20 – Zawór kulowy kołnierzowy DN20, pr=0,6 MPa, tr=120°C
ZZ20 – Zawór zwrotny DN20, pr=0,6 MPa, tr=120°C
M – manometr tarczowy 0–0,6 MPa
P1;P2 – pompa obiegowa STRATOS 25/1–12 PN10 firmy Wilo (Q=0,6 m3/h; H=2m;); lub równoważna

SCHEMAT "UP2":



SCHEMAT "UP1":



ЯPILCH
Pracownia Projektowa
ROMAN PILCH
ul. Zagórowska 7
62-500 Konin
tel./fax: 63 242 91 93
e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA RATUSZA W OŚWIĘCIMIU
Rynek Główny 2, 32-600 Oświęcim, Nr działki 2331

INWESTOR:
GMINA MIASTA OŚWIĘCIM ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA - c.t.

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Bejgrowicz Upr. w spec. isntal. bez ograniczeń nr O.73427/11/97	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Broż Upr. w specjalności inst bez ograniczeń nr WPK/0344/POOS/12	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Sylwia Frątczak	

BRANŻA	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
SANITARNA	12.2013	1 : 100	**S_25**