WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT		RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA									
NAZWA	ILOŚĆ	KSZTAŁT PRĘTA	NR PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ W 1 ELEMENCIE	ILOŚĆ CAŁKOWITA	MATERIAŁ A–II DŁUGOŚĆ OGÓLNA #8	#16		
	szt.	mm	–	mm	m	szt.	szt.	m			
PŁYTA P–1	2	1960	1	#8	1,96	21	42	82,3			
		3460	1.1	#8	3,46	5	10	34,6			
		2470	2	#8	2,47	21	42	103,7			
		390	2.1	#8	0,39	15	30	11,7			
BELKA B–1	4	3590	3	#16	3,59	4	16		57,4		
		300, 460, 460, 300, 340, 340, 2340	3.1	#16	4,54	2	8		36,3		
		3590, 340, 340	4	#16	4,27	2	8		34,2		
		240, 340, 90, 340, 90, 240	5	#8	1,34	24	96	128,6			
BELKA B–2	2	2240, 500, 500	6	#16	3,24	2	8		25,9		
		240, 340, 90, 340, 90, 240	5	#8	1,34	13	26	34,8			
DŁUGOŚĆ OGÓLNA							m	395,7	153,8		
MASA 1 m PRĘTA							kg	0,395	1,579		
MASA OGÓLNA							kg	156,3	242,8		
MASA CAŁKOWITA							kg	399,1			

PŁYTA STROPOWA P–1 /SZT. 2/
Skala 1:20



B–B

BELKA B–2 (SZT.2)

BELKA B–1 (SZT.4)

SPOSÓB KOTWIENIA W BELCE B–1
ISTNIEJĄCEGO ZBROJENIA STROPU



ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA. W TRAKCIE PRAC WYBURZENIOWYCH POZOSTAWIĆ IST. ZBROJENIE CO NAJMNIEJ DŁ. 50 CM I KOTWIĆ GO W PROJEKTOWANEJ BELCE LUB PŁYCIE

POZ. +3,30 m:
PŁYTKI CERAMICZNE
(POZ. NA WEJŚCIU ZGODNE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM)
WYLEWKA CEMENTOWA
(ZE SPADKIEM DO KRATKI ODPŁYWU)
FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEM.–WAP

POZ. +6,65 m:
PŁYTKI CERAMICZNE
(POZ. ZGODNE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM)
WYLEWKA CEMENTOWA
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEM.–WAP



UWAGI:
1. Wymiary na rusunku podano w cm
2. Niniejszy rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją
3. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny
4. Grubość otuliny płyty i belek 30 mm
5. Materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty oraz odpowiadać odpowiednim normą
6. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami
7. Usytuowanie elementów żelbetowych wg rys. A2–A5
8. Przed zalaniem stropu w płycie osadzić kratkę odpływową

BETON C20/25 B25
STAL A–II (18G2)
STRZEMIONA A–I (St3S)

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32–600 OŚWIĘCIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIĘCIM Reprezentowany przez: ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32–600 OŚWIĘCIM		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (WOD–KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 75 W OŚWIĘCIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	PŁYTA P–1, BELKI B–1, B–2		Skala 1:20
Opracował:	mgr inż. Marek Olszowski Upr. w spec. konstr. 82/94 B–B	Podpis:	Nr rys. K1
Projektował:	tech. Kazimierz Pest Upr. w spec. arch. konstr. Nr 2/KW/74	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Olszowski Upr. w spec. konstr. 82/94 B–B	Podpis:	Data I.2017r.
		Podpis:	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.