

UWAGA:

1. OPIS INSTALACJI I OKREŚLENIE MATERIAŁÓW WG. OPISU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
2. NA WSZYSTKICH PIONACH C.O. PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ STROPY NALEŻY ZAMONTOWAĆ RURY OSŁONNE
3. INSTALACJĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI W BUDYNKU
4. WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM
5. MATERIAŁY BUDOWLANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMĄ
6. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
7. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

- Projektowana instalacja c.o. zasilania
- Projektowana instalacja c.o. powrót
- DN25 — Średnica rur ocynkowanych
- Projektowany grzejnik płytowy
- CV21 600x1200 20°C-1200W — – głębokość grzejnika, – wysokość, długość grzejnika



IPP=±0,00=244,76m n.p.m.

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32-600 OŚWIĘCIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM Reprezentowany przez: ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32-600 OŚWIĘCIM		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 75 W OŚWIĘCIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA C.O.		Skala 1:100
Opracował:	mgr inż. Ryszard Chrząścik Upr. w spec. inż środ Nr 107/82 B-B	Podpis:	Nr rys. C1
Projektował:	mgr inż. Ryszard Chrząścik Upr. w spec. inż środ Nr 107/82 B-B	Podpis:	
		Podpis:	Data I.2017r.
		Podpis:	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.