

Symbol	Opis	Rodzaj	d	Ri	Re	R	U	Umax	WT2008	ΦT	ΦTu	A
			m	m ² ·K/W	m ² ·K/W	m ² ·K/W	W/m ² ·K	W/m ² ·K	OK	W	W	m ²
DACH	Dach 16,2 cm	Dach	0,162	0,100	0,040	1,821	0,549	0,250	Nie	5111		273,34
DW	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne					2,600		Tak	-10	30	68,80
DZ	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne					3,000	2,600	Nie	2313		21,96
OW	Okno (światlik) wewnętrzne	Okno (światlik) wewnętrzne					2,600		Tak	0		2,00
OZN	Okno (światlik) zewnętrzne	Okno (światlik) zewnętrzne					1,800	1,800	Tak	1154		16,02
OZS	Okno (światlik) zewnętrzne	Okno (światlik) zewnętrzne					2,300	1,800	Nie	8861		100,21
PG	Podłoga w piwnicy 20,0 cm	Podłoga w piwnicy	0,200	2,480		2,903	0,345	0,450	Tak	290		209,70
SG	Ściana zewnętrzna przy gruncie 82,0 cm	Ściana zewnętrzna przy gruncie	0,820	1,044		2,108	0,474	0,800	Tak	249		132,65
STD	Strop ciepło do góry 25,0 cm	Strop ciepło do góry	0,250	0,100	0,100	0,390	2,567	0,450	Nie	0	3427	73,00
STR	Strop ciepło do góry 27,0 cm	Strop ciepło do góry	0,270	0,100	0,100	0,409	2,447	0,450	Nie	-49	4975	493,95
SW12	Ściana wewnętrzna 12,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,120	0,130	0,130	0,416	2,405	1,000	Nie	-36	0	293,21
SW12IZOL	Ściana wewnętrzna 24,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,240	0,130	0,130	2,940	0,340	1,000	Tak	0	120	16,94
SW20	Ściana wewnętrzna 20,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,200	0,130	0,130	0,520	1,924		Tak	0		33,14
SW30	Ściana wewnętrzna 30,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,300	0,130	0,130	0,650	1,539		Tak	0		26,57
SW40	Ściana wewnętrzna 40,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,400	0,130	0,130	0,779	1,283	1,000	Nie	0	29	49,34
SW45	Ściana wewnętrzna 45,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,450	0,130	0,130	0,844	1,184		Tak	0	0	25,63
SW50	Ściana wewnętrzna 50,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,500	0,130	0,130	0,909	1,100	1,000	Nie	-73	0	277,85
SW60	Ściana wewnętrzna 60,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,600	0,130	0,130	1,039	0,962		Tak	0	0	43,58
SW70	Ściana wewnętrzna 20,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,200	0,130	0,130	0,520	1,924	1,000	Nie	3131	0	187,77
SW80	Ściana wewnętrzna 80,0 cm	Ściana wewnętrzna	0,800	0,130	0,130	1,299	0,770		Tak	0	0	12,25
SWIZOL	Ściana wewnętrzna 7,5 cm	Ściana wewnętrzna	0,075	0,130	0,130	1,480	0,676					
SZ20	Ściana zewnętrzna 24,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,240	0,130	0,040	0,479	2,090	0,800	Nie	154		2,62
SZ30	Ściana zewnętrzna 34,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,340	0,130	0,040	0,608	1,644	0,300	Nie	1061		15,55
SZ40	Ściana zewnętrzna 44,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,440	0,130	0,040	0,738	1,355	0,800	Nie	194		5,12
SZ50	Ściana zewnętrzna 54,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,540	0,130	0,040	0,868	1,152	0,300	Nie	4804		122,54
SZ50IZOL	Ściana zewnętrzna 62,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,620	0,130	0,040	3,344	0,299	0,300	Tak	599		47,97
SZ51	Ściana zewnętrzna 55,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,550	0,130	0,040	0,881	1,135					
SZ55	Ściana zewnętrzna 59,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,590	0,130	0,040	0,933	1,072		Tak	1210		54,55
SZ60	Ściana zewnętrzna 64,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,640	0,130	0,040	0,998	1,002	0,300	Nie	841		23,89
SZ65	Ściana zewnętrzna 69,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,690	0,130	0,040	1,063	0,941	0,300	Nie	2489		66,14
SZ70	Ściana zewnętrzna 74,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,740	0,130	0,040	1,128	0,887	0,300	Nie	19292		543,56
SZ80	Ściana zewnętrzna 84,0 cm	Ściana zewnętrzna	0,840	0,130	0,040	1,258	0,795	0,300	Nie	2038		82,89